

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland  
Gemeente Tytsjerksteradiel  
T.a.v. de gemeenteraad  
Postbus 3  
9250 AA BURGUM

<b>Gemeente Tytsjerksteradiel</b>	
Reg.nr.	
Ynk.:	16 AUG 2017
Klass.nr.	
Op 'e noed fan:	T.D. Parke
Kop.: weth. / <del>ofd.</del> <del>Krisp</del>	

DATUM 14 augustus 2017  
ONZE REFERENTIE GSN-REM 17-2449  
BEHANDELD DOOR Marja ter Maat  
TELEFOON DIRECT 026 373 11 79  
E-MAIL Marja.ter.Maat@tennet.eu

**BETREFT** zienswijze ontwerp Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013 "Om de Dobben"

Geachte leden van de raad,

Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat het bovengenoemde bestemmingsplan ter inzage ligt. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B.V. bij deze gebruik.

Binnen de grenzen van het nu ter inzage liggende bestemmingsplan bevindt zich de 220.000 Volt hoogspanningsverbinding Louwsmeer – Bergum.

### **Leveringszekerheid**

Voor eigenaren van hoogspanningsinfrastructuur zoals TenneT, is het van groot belang om de leveringszekerheid van elektriciteit te kunnen garanderen. Bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") is TenneT aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Zij is daarmee verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van dit net. Een zeer belangrijke kerntaak van TenneT is dan ook het optimaal beheren, onderhouden en veiligstellen van nieuw te realiseren en gerealiseerde assets ten behoeve van een ongestoorde ligging daarvan gedurende de gehele levensfase. Uitgangspunt is dat deze vitale en zware infrastructuur een gepaste bescherming kent, verankerd in een duurzaam liggingsregime.

### **Motivatie voor prioriteitsvolgorde**

Bij meervoudige- of dubbelbestemmingen op dezelfde locatie is het noodzakelijk om een voorrangregeling toe te passen om strijdigheid in bepalingen te voorkomen. Wij verzoeken u om de volgende tekst toe te voegen aan dit artikel:

"In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de regels van dit artikel vóór de bepalingen die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn".

Op basis van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 200301131/1 en 201304186/1/R4) dient een onderlinge rangorde te worden aangegeven. Dit is nu niet het geval. Gezien de veiligheidsaspecten die gelden om het doelmatig en veilig functioneren van hoogspanningsverbindingen te waarborgen, verzoeken wij u om een bepaling op te nemen, zodat de dubbelbestemming 'leiding-hoogspanning' bij samenvallen met andere (dubbel)bestemmingen voorrang krijgt.

De aanwezigheid van deze hoogspanningsverbinding kan beperkingen opleveren voor het gebruik van de gronden. Hierbij zijn onder meer aspecten aan de orde waaronder de veiligheid van personen en goederen, de aan te houden veiligheidsafstanden, de bereikbaarheid van de hoogspanningsverbindingen en de benodigde ruimte voor het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Daarom zijn o.a. werkzaamheden binnen de belemmerde strook van een hoogspanningsverbinding onderhevig aan schriftelijke goedkeuring van TenneT.

### **Mogelijke knelpunten**

- De (stabiliteit van de) mast binnen het gebied;
- De bereikbaarheid van mast en/of verbinding;

In de toelichting in figuur 2 is het gebiedsplan opgenomen met beoogde maatregelen.

Omdat in het gebied rondom de aanwezige mast van de hoogspanningsverbinding wijzigingen worden aangebracht, is het niet onmogelijk dat er aantasting zal plaatsvinden van het fundament van de masten. Dit is een ongewenste situatie en maakt een gesprek noodzakelijk.

Dan is op hetzelfde figuur te zien dat er natte gebieden worden ingericht. Ook hiervoor geldt dat dit gevolgen voor de mast kan hebben en daarnaast moet de mast en de draden te allen tijde bereikbaar zijn en blijven met voertuigen vanaf de openbare weg. Ook hiervoor zouden wij graag overleg willen.

Ook staat er aangegeven dat het perceel opgehoogd gaat worden, maar we kunnen niet ontdekken waar dit is.

Uiteraard zijn wij een voorstander van de plannen, maar zouden wel graag met u en/of de initiatiefnemers van dit plan een gesprek willen inplannen om de (on)mogelijkheden van dit plan te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw M. ter Maat.

### **Vooroverleg**

In het Bro is voorgeschreven (artikel 3.1.1) dat burgemeester en wethouders voorafgaand aan het in procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan overleg moeten plegen met de besturen van eventueel betrokken andere gemeenten, het waterschap, de provincie en met die diensten van het Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. TenneT is behartigt met het beheer van de hoogspanningsverbindingen vanaf 110.000 Volt in opdracht van het Ministerie.

Wij verzoeken u om binnen uw gemeente TenneT TSO B.V. op te nemen in de procedure van vooroverleg ex artikel 3.1.1. lid 1 Bro, zodat wij vroegtijdig bij eventueel ingrijpende plannen worden betrokken en tijdig een reactie kunnen indienen en kunnen beoordelen of de plannen (technisch) haalbaar zijn zonder dat de leveringszekerheid en veiligheid van een hoogspanningsverbinding in het geding komt.

**Overige informatie**

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief of nadere uitleg willen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. ter Maat van onze vennootschap.

Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie) kunt u richten aan mevrouw M. ter Maat van onze vennootschap.

Wij zien uw reactie op deze brief met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,  
TenneT TSO B.V.

*p./o.*



Cees de Jong  
Manager Real Estate Management